



## السادة / شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية ( ميميكو )

### تحية طيبة ..... وبعد

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ في ٨ / ١١ / ٢٠١٧ بشأن طلب تجديد اعتماد خلية الجهد المتوسط جهد ١٢ ك.ف. طراز "SG15- MILE MP- 12-31.5 /2000" إنتاج شركة ميميكو.

أتشرف بالإحاطة بأن اللجنة المشكلة لمراجعة البيانات الفنية وتقارير الاختبارات النوعية للمهمات المقدمة ومعاينة خط الإنتاج ومعمل الاختبارات الروتينية بالمصنع ( المصورة ) قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص وقد انتهى إلى قبول الخلية جهد ١٢ ك.ف. طراز "MILE MP 12 (SG15- MILE)" بتيار قصر ٣١,٥ ك.أ. / ٣ ث من إنتاج شركة ميميكو بترخيص من شركة تافريدا إليكتروك - ومزودة بقاطع تيار فراغى جهد ١٢ ك.ف. سعة ٢٠٠٠ أمبير طراز (ISM/TEL -15 -31.5-2000) بتيار قصر ٣١,٥ ك.أ لمدة ٣ ثانية ماركة تافريدا الكونترىك وعلى أن تكون المسافة بين الأقطاب ٢١٠ مم .

على أن تلتزم شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية ( ميميكو ) بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات الكهرباء التابعة.

**علماً بأن هذا الخطاب سارى لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخه.**

مع مراعاة ضرورة تحديث هذا الخطاب في حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة " .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام .....

س. م. م. م.  
٢٠١٧ / ١١ / ٨

العضو المتفرغ  
لشئون شركات التوزيع

" مهندس / الحسيني الحسيني الفار "