



السادة / شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو)

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ في ٨ / ١ / ٢٠١٨ بشأن طلب تجديد اعتماد خلية الجهد المتوسط جهد ٢٤ ك.ف. طراز "SG25_MILE MP 24 -25/1250" إنتاج شركة ميميكو .

أتشرف بالإحاطة بأن اللجنة المشكلة لمراجعة البيانات الفنية وتقارير الاختبارات النوعية للمهمات المقدمة ومعاينة خط الإنتاج ومعمل الاختبارات الروتينية بالمصنع (المصورة) قد أعدت تقريرها في هذا الخصوص وقد انتهى إلى قبول الخلية جهد ٢٤ ك.ف. طراز " (SG25_MILE) MILE MP 24 " بتيار قصر ٢٥ ك.أ. / ٣ أمبير من إنتاج شركة ميميكو بترخيص من شركة تافريدا إلكترونيك - ومزودة بقاطع تيار فراغى سعة ١٢٥٠ أمبير طراز (ISM/TEL- 24 -25-1250) جهد ٢٤ ك.ف. بتيار قصر ٢٥ ك.أ. لمدة ٣ ثانية ماركة تافريدا الكتريك وعلى أن تكون المسافة بين الأقطاب ٢٧٥ مم .

على أن تلتزم شركة مصر للصناعات الكهربائية والميكانيكية (ميميكو) بتحقيق كافة المتطلبات الفنية بكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها شركات الكهرباء التابعة.

علماً بأن هذا الخطاب سارى لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخه.

مع مراعاة ضرورة تحديث هذا الخطاب في حالة تعديل المواصفات القياسية العالمية "IEC" أو المواصفات الفنية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر " ذات الصلة " .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

١٢/١/٢٠١٨

العضو المتفرغ
لشئون شركات التوزيع

" مهندس / الحسيني الحسيني الفار "